



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307670885

认证委托人名称及地址

人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者名称及地址

人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称及地址

浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

产品名称和系列、型号、规格

塑料外壳式断路器 (量测开关)

RDM1E-160、RDM1E-250 Ue: AC380V、AC400V、AC415V; Ui: 1000V; Uimp: 8kV; In:
RDM1E-250: 250A (100A~250A)可调; RDM1E-160: 160A(63A~160A)可调; Ics: M 型: 25kA,
H 型: 36kA; Icu M 型: 36kA, H 型: 50kA Icw: 3kA/1s; 选择性类别: A; 极数: 3P、
3P+N (3 个保护极, N 极常通)、4P (3 个保护极, N 极可开闭); 3P、4P (适用于隔离)、
3P+N (不适用于隔离); 额定频率: 50Hz。

产品标准和技术要求

GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2024 年 12 月 29 日 有效期至: 2029 年 08 月 04 日

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2024 年 08 月 05 日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

