



151300110071



2015闽质监验字051号



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L0098

# 国家强制性产品认证 试验报告


新申请 变更 监督 复审 其他:

申请编号: A2018CCC0304-2876854  
(任务编号)

产品名称: 交流接触器

型 号: RDC7-205、205N、250、250N、300、300N

检测机构: 福建省产品质量检验研究院



产品名称: 交流接触器  
 型号: RDC7-205/22,  
 RDC7-205N/22

商 标: /

样品数量: 2 台

样品来源: 送样

收样日期: 2018-06-21

完成日期: 2018-07-06

委托人: 人民电器集团有限公司  
 委托人地址: 浙江省乐清市经济开发区  
 (柳市人民工业园)

生产者(制造商): 人民电器集团有限公司  
 生产者(制造商)地址: 浙江省乐清市经济  
 开发区(柳市人民工业园)

生产企业: 浙江人民电器有限公司  
 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇车站路  
 555 号

试验结论: 依据 GB/T 14048.4-2010 检验合格。

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

RDC7-205、205N、250、250N、300、300N; Ui:690V; Ith:300A; 使用类别:AC-2、AC-3、AC-4; Ue:AC(220V/230V)/(380V/400V)/(660V/690V); Iq: 50kA; Us:AC24V, 36V, 110V, 127V, 220V, 380V/50Hz; 3P

RDC7-205: Ie: 205A/205A/170A(AC-2、AC-3), 178A/103A/60A(AC-4),

RDC7-205N: 178A/103A/60A(AC-4), 使用类别: AC-4;


RDC7-250: 250A/250A/250A(AC-2、AC-3), 216A/125A/72A(AC-4), 使用类别:AC-2、AC-3、AC-4;


RDC7-250N: 216A/125A/72A(AC-4), 使用类别: AC-4;


RDC7-300: 300A/300A/250A(AC-2、AC-3), 250A/150A/87A(AC-4), 使用类别:AC-2、AC-3、AC-4;

RDC7-300N: 250A/150A/87A(AC-4), 使用类别: AC-4

配用的辅助触头: 2NO2NC; Ith:10A, AC-15: (220V/230V)/1.64A、(380V/400V)/0.95A, DC-13:110V/0.3A、220V/0.15A

主检:  日期: 2018-07-06

审核:  日期: 2018-07-09

签发:  日期: 2018-07-09



备注: 1.变更情况:

序号	变更项目	变更前	变更后
1	产品型号变更	RDC67-205、205N、250、250N、300、300N	RDC7-205、205N、250、250N、300、300N

2.最近一次原 3C 认可报告编号(申请编号): 02501-13DQ241(A2012CCC0304-1371682);

3.最近一次出具原 3C 试验报告的检测单位: 福建省产品质量检验研究院;

4.原 3C 证书编号: 2014010304673429;

5.示波图编号原则: S(试验波), Y(预期波), E(EMC 波形); D(50kA 系统), X(10kA 系统), S(寿命系统), N (120kA 系统), Z(综合系统), F(辅助触头系统), RE(辐射发射), CE(传导发射), HA(谐波);

6.此确认试验报告与原报告合并使用才有效。